



Zusätzlich 3 Heizgruppen (nur Heizen) Ansteuerung von SLAVE Wärmepumpe

KASKADE (max. 2 Wärmepumpen)
 Kommunikation Wärmepumpen über MOD BUS Ethernet
 Bei MOD BUS Kommunikation nach extern: MOD BUS Ethernet
 Anschluss auf MASTER WP

HINWEIS: Dieses Schema ist ein grundsätzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort wird dadurch nicht ersetzt. Die Art der Wärmequelle Grundwasser oder Erdsonde ist bei der Fachplanung umzusetzen und es ist nur eine Auswahl möglich.