

Teilnehmer Modbus1

Lüftung

Fehler

Wählen mit 

Lüftung

Teilnehmeradr.	70
Baudrate/Parity	19200/Even
Status	Fehler
Fehlercode	0x00
Timeout Zähler	63

Zurück mit ↩

Teilnehmer Modbus2

Kein Teilnehmer

Weiter mit OK

Teilnehmer KM-Bus

Fernbedienung HK1 OK

Kältekreis 1 OK

Wählen mit 