

Datum / Uhrzeit	Brennerzeit VC	Brenner-Starts VC	Aussen-temp	Aussen-temp VC	Temp. Oben	Temp. Oben VC	Temp. unten VC	BW VL	BW RL	BSZ RL	BSZ VL	BSZ VL VC	BSZ RL VC	Heizung VC	Warmwasser soll VC	Zirkulation VC	Temp Zirkulation		
24.6.21 12:00	1676	6080	17	18	37	40	40	30	26	27	54	69	29	18	48	ein			
24.6.21 14:00	1676	6080	17	18	36	40	40	28	30	27	54	69	29	aus	48	aus			
24.6.21 14:35	1676	6081	17	18	36	42	42	28	35	27	54	68	37	aus	50	aus			Brenner ein
24.6.21 14:40	1676	6081	17	18	36	47	43	28	35	27	54	68	37	aus	50	aus			Brenner aus
24.6.21 15:10	1676	6081	17	18	36	47	47	31	41	35	54	67	39	aus	50	aus			
24.6.21 16:10	1676	6081	20	19	44	51	51	31	35	39	54	66	43	aus	50	aus			
24.6.21 16:30	1676	6081	20	19	44	52	52	31	34	40	54	66	45	aus	50	aus			
24.6.21 16:50	1676	6081	20	19	45	53	53	31	34	42	54	65	47	aus	47	ein	28		
24.6.21 18:00	1676	6081	20	19	45	51	51	34	48	48	52	62	58	18	47	ein	28	BSZ aus	24.06.2021 17:38
25.6.21 10:00	1677	6089	21	19	37	39	36	28	30	27	54	69	29	18	47	ein	32	BSZ ein	24.06.2021 22:30
25.6.21 11:00	1677	6090	20	19	37	42	38	29	31	28	54	68	30	18	45	ein	33		
25.6.21 13:15	1677	6090	21	21	35	37	37	29	31	28	54	68	30	18	45	ein	33		
25.6.21 13:50	1677	6091	22	22	40	41	38	38	40	37	54	66	41	18	45	ein	33		
25.6.21 15:30	1677	6091	22	23	36	38	38	37	40	37	54	67	40	18	45	ein	31		
25.6.21 15:53	1677	6091	22	23	35	38	38	36	40	27	54	69	28	18	45	ein	31		
25.6.21 18:00	1677	6091	22	23	38	43	43	29	31	32	54	68	35	18	45	ein	31	BSZ aus	28.06.2021 21:44
30.6.21 9:30	1679	6107	18	18	36	38	30	28	30	27	54	68	29	20	45	ein	31	BSZ ein	29.06.2021 01:48
30.6.21 13:45	1679	6110	21	21	40	43	23	31	32	30	54	68	31	20	45	ein	33	BSZ aus	30.06.2021 22:30
1.7.21 9:45	1680	6121	15	15	37	38,5	23	28	30	27	54	68	29	20	45	ein	31	BSZ ein	01.07.2021 01:26
1.7.21 17:15	1680	6125	18	17	39	41	30	29	30	28	54	68	30	20	45	ein	32		
2.7.21 9:30	1681	6136	18	17	39	41	31	28	30	27	53	68	29	aus	45	ein	32		
2.7.21 9:30	1681	6136	25	23	41	46	41	28	31	25	53	69	25	aus	45	ein	35	BSZ ein	03.07.2021 01:44
3.7.21 8:30	1681	6136	18	18	45	50	50	29	31	34	48	69	59	aus	45	ein	35	BSZ aus	03.07.2021 08:09
3.7.21 12:50	1681	6141	23	22	40	45	45	27	30	40	54	66	44	22	45	ein	33	BSZ ein	03.07.2021 12:10
3.7.21 13:00	1681	6141	23	22	39	45	45	27	29	27	54	67	27	20	45	ein	33		
3.7.21 13:30	1681	6141	23	22	39	44	44	27	29	26	54	68	28	20	45	ein	33		
3.7.21 13:50	1681	6142	24	24	39	43	43	32	30	27	54	68	28	18	45	ein	33		
3.7.21 17:10	1681	6142	23	26	40	46	46	28	31	27	54	69	28	18	45	ein	33		
4.7.21 8:25	1681	6144	20	20	36	37	37	29	30	28	54	68	29	20	45	ein	31		
4.7.21 9:30	1681	6145	21	20	39	41	38	30	31	30	54	68	30	18	45	ein	33		
4.7.21 11:10	1681	6145	22	23	35	37	37	29	31	28	54	68	30	19	45	ein	31		
4.7.21 12:45	1682	6146	23	23	38	41	41	37	40	31	54	67	33	19	45	ein	32		
4.7.21 18:50	1682	6146	20	20	38	40	38	29	31	28	54	68	30	19	45	ein	33		
5.7.21 9:15	1682	6150	18	18	40	42	33	40	41	41	54	65	44	19	45	ein	32	BSZ aus	05.01.2021 09:32
5.7.21 12:40	1682	6153	21	20	36	38	32	28	30	27	54	68	29	aus	45	ein	31	BSZ ein	05.01.2021 12:27
5.7.21 17:05	1682	6153	21	22	40	44	44	28	32	36	54	67	40	16	45	ein	32		
5.7.21 17:40	1682	6153	22	23	40	46	46	29	35	38	54	67	42	20	45	ein	32		
6.7.21 10:45	1683	6160	20	22	40	42	31	29	35	38	54	68	30	18	45	ein	32		

BSZ Rück war sehr hoch

ca. 09:00 Heizung auf 18, da Rücklauf BSZ zu hoch 42°C