



Störungsbehebung

Störungsmeldungen am Bedienteil... (Fortsetzung)

Meldung	Rege- lung	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
F.89		Keine Raumbeheizung und keine Trinkwassererwär- mung.	Interne Pumpe blockiert	Pumpe prüfen, ggf. austauschen.



Heizung geht nicht mehr!

???