

27.11.16 0,2bar → 1,0bar
 11.10.17 0bar → 1,5bar
 10.05.18 0bar → 1,5bar
 17.05.19 1,3bar → 1,7bar
 11.10.19 0 → 1,4bar



Heizung - Lüftung - Klima - Solar

Reinbold · Energiesysteme · Heimstraße 2 a · 79279 Vörstetten

Heimstraße 2 a
 79279 Vörstetten

Telefon 0 76 66 / 38 63
 Telefax 0 76 66 / 24 90

29.10.20

→ 1,4bar Trautmann Reparat

Lager:
 Heimstraße 8

www.Reinbold-
 Energiesysteme.de

Herrn
 Uwe Heidenreich
 Köndringer Str. 31

19. September 2016

79331 Teningen

Steuer-Nr.: 05379/23004

Kundendienst – Rechnung Nr. 501/2016

Monteur Bericht / Messungen:

Membrangefäß erneuert.

Messung Öl	Düsen - Gph. 1. 2.	Typ	Winkel	Pumpe (bar) Druck Vakuum	CO2 %	Abgas °C	Kessel °C - bar	Rußbild	Zug - Druck mm WS vorne hinten	Wirkungsgrad
1.										
Messung Gas	Fam. = Art	Eingestellte Gasmenge			Düse Durchm.	CO2 %	CO %	Abgas °C	Wirkungsgrad	
1.										

Arbeitsstunden:

Material:

Datum	Name	Anz.	E-Preis	G-Preis	Anz.	Bezeichn.	E-Preis	G-Preis
8.9.2016	Dirr	1,25	56,50	70,63		Düse		
						Filtereinsatz, mit O-Ring		
						Öl-Schläuche		
						Elektroden		
						Pumpe		
					1	Membrangefäß 35 l	1,7bar	69,00
						Magnetventil		
						Sicherheitsventil		
						Entleerungshahn		
	davon Überst. m. % Zuschl.					Steuergerät		
	Schmutzzulage	1,25	3,00	3,75		Emissionsschutzmessung		
	PKW / Transp. / LKW			o.B.		mit elektr. Meßgerät		
	Bohrhammer					Kesselreiniger		
	Schweißgerät / Spirale							
						Kleinteile		2,00
Arbeitslohn und Nebenkosten gesamt EUR				74,38	Material			71,00
					Übertrag Arbeitslohn			74,38
					Zwischensumme Netto			145,38
Die gel. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.					gesetzl. Mehrwertsteuer 19 %			27,62
Zahlbar ohne Abzug innerhalb 8 Tagen.					Rechnungssumme			173,00 €

Wir sind Mitglied der Interessengemeinschaft **green Tec** ig-greentec.de

Bankverbindungen:

Raiffeisenbank Gundelfingen eG
 IBAN: DE53 6806 4222 0002 0928 08

Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau
 IBAN: DE82 6805 0101 0020 0708 76

ber. 20.09.2016