

Messungen

Allgemeine Informationen

Kunde		Messungen	
Kundenname		Datum	27.08.21 10:26
Ansprechpartner	Bence	Messort	
Straße		Brennstoff	Erdgas
Ort		O ₂ Bezug	3,0 %
Email		CO ₂ max	11,7 %
Telefon			

Geräteinformationen

Firmware	2.10.240	Software Version	8.7.2.12487
Gerätename	testo 330i		
MIN	TT3502988289NEU0517		
Seriennummer	2988289		
Rußpumpen Nummer			
Letzter Service	14.06.21		

Abgas - 27.08.21 10:24

AT	39,9 °C	η	99,1 %
VT	23,0 °C	qA	0,9 %
O ₂	4,9 %	Zug	-2 Pa
CO	0 mg/m ³	CO ₂	8,97 %
CO	0 ppm	CO _{unv}	0 ppm
NO	10 ppm	λ	1,30
NO _x	23 mg/m ³	ATP	39,9 °C

Abgas - 27.08.21 10:25

AT	49,9 °C	η	98,6 %
VT	23,5 °C	qA	1,4 %
O ₂	5,9 %	Zug	47 Pa
CO	0 mg/m ³	CO ₂	8,41 %
CO	0 ppm	CO _{unv}	0 ppm
NO	5 ppm	λ	1,39
NO _x	12 mg/m ³	ATP	49,9 °C

27.08.21 10:26

Datum

Techniker

Unterschrift