

Vitoconnect
Typ OPTO2
Typ OT2

Kommunikations-Schnittstelle zur Fernüberwachung und Fernbedienung von Heizungsanlagen über das Internet, für folgende Bedieneroberflächen:

- ViCare App
- ViGuide

VITOCONNECT



Sicherheitshinweise

-  Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

-  **Gefahr**
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

-  **Achtung**
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an die Bediener der Anlage.
Einzelne Abschnitte dieser Anleitung beschreiben Tätigkeiten, die durch Fachkräfte auszuführen sind.
Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, falls sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

-  **Gefahr**
Insbesondere elektronische medizinische Hilfsmittel, z. B. Herzschrittmacher, Hörhilfen und Defibrillatoren können gestört werden durch Funksignale.
Falls solche Geräte verwendet werden, ist die unmittelbare Nähe zu betriebsbereiten Funkkomponenten zu vermeiden.

Installieren und Einstellen

- Einstellungen und Arbeiten am Gerät nur nach Vorgaben in dieser Anleitung vornehmen.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Geräte nur an ordnungsgemäß installierte Steckdosen anschließen.
- Bei Arbeiten am Gerät Netzanschluss-Stecker ziehen.
- Mindestabstände einhalten, um eine zuverlässige Signalübertragung sicherzustellen.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Betrieb der Anlage

- Geräte nur in trockenen und frostfreien Innenräumen (keine Badezimmer) betreiben.
- Geräte nicht in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.
- Geräte schützen vor:
 - Nässe
 - Staub
 - Flüssigkeiten
 - Dämpfen
 - Direkter Sonneneinstrahlung
 - Anderer direkter Wärmestrahlung
- Nach einem Stromausfall oder Neustart Status der Funkkomponenten prüfen.
- Netzteil/Netzanschlussleitung nicht mit nassen Händen anfassen.



Gefahr

Beschädigte Geräte gefährden Ihre Sicherheit.

Prüfen Sie das Gerät auf äußere Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Zusatzkomponenten und Einzelteile

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Einzelteile verwenden.



Gefahr

Bei Anschluss ungeeigneter Netzteile/Netzanschlussleitungen besteht Brandgefahr.

Nur mitgeliefertes Netzteil/Netzanschlussleitung anschließen.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit und Haftung	Betriebssicherheit	6
	Haftung	6
2. Zuerst informieren	Entsorgung der Verpackung	7
	Symbole	7
	Fachkraft	7
	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	Produktinformation	8
	■ Wartungsteile und Ersatzteile	8
	■ Datenverbindungen mit Vitoconnect, Typ OPTO2	9
	■ Datenverbindungen mit Vitoconnect, Typ OT2	9
	Bedienung über App	10
	■ ViCare App	10
	■ ViGuide 	10
3. Montagevorbereitung	Systemvoraussetzungen	11
	Montageort	11
	■ Vitoconnect	11
	■ Vitotrol 100, Typ OT1	12
	■ Reichweiten	12
4. Montageablauf	Ablaufübersicht zur Montage und Inbetriebnahme	13
	Wandhalterung montieren	14
	■ Vitoconnect, Typ OPTO2 und Typ OT2	14
	■ Vitotrol 100, Typ OT1	14
	Leitungen einführen	15
	Vitoconnect, Typ OPTO2 an Wärmeerzeuger anschließen	16
	Vitoconnect, Typ OT2 anschließen	16
	■ Vitoconnect, Typ OT2 an Wärmeerzeuger anschließen 	16
	■ Vitoconnect, Typ OT2 an Vitotrol 100 anschließen	17
	Gerät schließen und in Wandhalterung einsetzen	17
	■ Vitoconnect	17
	■ Vitotrol 100, Typ OT1	18
	Netzanschluss Vitoconnect	18
5. Inbetriebnahme	Anzeige- und Bedienelemente	19
	■ Bedeutung der Anzeigen	20
	Netzwerkeinstellungen prüfen	20
	Benutzer registrieren und Heizungsanlage einrichten	21
	■ Android-Betriebssystem: WLAN einrichten	21
	■ iOS-Betriebssystem: WLAN einrichten	21
	EEBUS-Verbindung zum Energie-Management-System herstellen	22
	Inbetriebnahme der Vitoconnect mit einem Energie-Management-System	22
	■ Voraussetzungen zur Inbetriebnahme mit der Viessmann GridBox ...	22
	■ Voraussetzungen zur Inbetriebnahme mit dem Viessmann Energie-Management-System	22
	■ Inbetriebnahmeablauf	22
6. Bedienfunktionen	Raumtemperatur vorübergehend anpassen	24
	■ Komfortbetrieb einstellen	24
	■ Komfortbetrieb beenden	24
	Access-Point-Modus	24
	■ Access-Point-Modus aktivieren	24
	■ Access-Point-Modus deaktivieren	24
	Lizenzen abfragen	25
	■ Open-Source-Lizenzen aufrufen	25

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

7. Was ist zu tun?	Maßnahmen zur Störungsbehebung	26
	■ Internetverbindung unterbrochen	26
	■ Störungsanzeige an der Vitoconnect	26
	Vitoconnect neu starten	27
	Werkseitige Einstellung wiederherstellen	27
	WLAN einrichten nach Austausch des Routers	27
8. Instandhaltung	Software-Update	29
	Wartung	29
	Reinigung	29
9. Technische Daten	30
10. Anhang	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage .	31
11. Zertifizierung	32
12. Stichwortverzeichnis	33

Betriebssicherheit

Die Vitoconnect ermöglicht die Kommunikation über das Internet zwischen folgenden Komponenten und dem Viessmann Server:

- Vitotronic Regelung (Optolink-Schnittstelle)
- Wärmeerzeuger mit Open-Therm-Schnittstelle
- ViCare Komponenten zur Einzelraumregelung (ohne Verbindung zum Wärmeerzeuger, z. B. für Mietwohnung)

Der Funktionsumfang steht nur zur Verfügung, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Vitotronic Regelungen, die Wärmeerzeuger mit Open-Therm-Schnittstelle **und** die Vitoconnect müssen korrekt angeschlossen und konfiguriert sein.
- Die Vitoconnect ist über Ihren WLAN-Router mit dem Internet verbunden.

- Der Internetzugang muss jederzeit zur Verfügung stehen.
- Die Benutzerregistrierung wurde durchgeführt.
- Damit auch bei Netzausfall Meldungen versendet werden können, empfehlen wir die Netzversorgung der Vitoconnect und des WLAN-Routers über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung herzustellen.

Hinweis

- *Die Heizungsanlage und die Funktionsfähigkeit der Meldewege müssen in regelmäßigen Abständen geprüft werden.*
- *Zur weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit von der Heizungsanlage empfehlen wir, ergänzende Maßnahmen zu planen, z. B. zum Frostschutz oder zur Überwachung von Wasserschäden.*

Haftung

Es besteht keine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare oder unmittelbare andere Folgeschäden, die aus der Benutzung der Vitoconnect, des Viessmann Servers oder der Software entstehen sowie für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung.

Die Haftung ist auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt, falls eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht.

Die Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder wenn eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz besteht.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Viessmann, die in der jeweils aktuellen Viessmann Preisliste enthalten sind.

Für die Nutzung von ViCare oder ViGuide gelten die jeweiligen Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.

Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Dienste sind Dienstleistungen von Netzbetreibern, für die Viessmann nicht haftet. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber.

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

DE: Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem.

AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).

CH: Verpackungsabfälle werden vom Heizungs-/ Lüftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiterführenden Informationen
	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.
	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
	Spannungsführender Bereich
	Besonders beachten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauteil muss hörbar einrasten. oder ▪ Akustisches Signal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neues Bauteil einsetzen. oder ▪ In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Fachkraft



Tätigkeiten, die nur die Fachkraft ausführen darf, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Zuerst informieren

Bestimmungsgemäße Verwendung

Vitoconnect Produkte sind bestimmungsgemäß ausschließlich in Verbindung mit den elektronischen Regelungen und Steuerungen der hierfür unterstützten Viessmann Wärme- und Stromerzeuger zu installieren und zu betreiben.

Vitoconnect Produkte dürfen in Verbindung mit ViCare Komponenten zur Einzelraumregelung auch ohne Verbindung zum Wärmeerzeuger betrieben werden.

Vitoconnect Produkte sind ausschließlich für den Betrieb in Gebäuden des Wohn- und Geschäftsbereichs vorgesehen. Fehlgebrauch der Geräte ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss (z. B. gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Steuerung und Regelung).

Die den Produkten beiliegenden sowie online bereitgestellten Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen sind zu berücksichtigen.

Vitoconnect Produkte sind ausschließlich für die Überwachung, Bedienung und Optimierung der Anlagen, mit den hierfür in den Produktdrucksachen festgelegten Bedieneroberflächen und Kommunikations-Schnittstellen, zu verwenden. Bei den Kommunikations-Schnittstellen ist bauseits sicherzustellen, dass für alle verwendeten Übertragungsmedien die in den Produktunterlagen festgelegten Systemvoraussetzungen zu jedem Zeitpunkt vorhanden bzw. erfüllt sind (z. B. erforderliche WLAN-Verbindung zu einem WLAN-Router).

Für die Spannungsversorgung sind ausschließlich die hierfür festgelegten Komponenten einzusetzen (z. B. Steckernetzteile).

Hinweis

Die Geräte sind ausschließlich für den häuslichen oder haushaltsähnlichen Gebrauch vorgesehen, d. h. auch nicht eingewiesene Personen können die Geräte sicher bedienen.

Produktinformation

Vitoconnect ist eine Internet-Schnittstelle zur Wandmontage, welche mit der Kesselkreisregelung der Wärmeerzeuger kommuniziert.

Mit Vitoconnect wird das Fernbedienen von Heizungsanlagen über Internet ermöglicht. Einstellungen und Abfragen erfolgen über die ViCare App.

Die Fernbedienung der Heizungsanlage durch die Fachkraft erfolgt alternativ über ViGuide.

Vitoconnect, Typ OPTO2

Die Vitoconnect, Typ OPTO2 ist einsetzbar für Einkesselanlagen mit **Optolink-Schnittstelle**.

Vitoconnect, Typ OT2

Die Vitoconnect, Typ OT2 ist einsetzbar für Einkesselanlagen mit **Open-Therm-Schnittstelle**.

Nach der Inbetriebnahme von Vitoconnect, Typ OT2 erfolgt die Bedienung des Wärmeerzeugers ausschließlich über die ViCare App.

Einstellungen der Raumtemperatur können zusätzlich über die Vitotrol 100, Typ OT1 vorgenommen werden.

Wartungsteile und Ersatzteile

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.

Viessmann Partnership

Login:

<https://shop.viessmann.com/>



Viessmann Ersatzteil-App

www.viessmann.com/etapp



Produktinformation (Fortsetzung)

Datenverbindungen mit Vitoconnect, Typ OPTO2

Nur in Verbindung mit Wärmeerzeugern mit Optolink-Schnittstelle




Abb. 1

- | | |
|---|--|
| (A) Wärmeerzeuger mit Regelung | (G) Viessmann Server |
| (B) Verbindungsleitung Optolink | (H) Mobilfunknetz
oder
WLAN-Verbindung |
| (C) Vitoconnect, Typ OPTO2 | (K) Smartphone |
| (D) WLAN | |
| (E) WLAN-Router (bauseits) | |
| (F) Sichere Internetverbindung zum Viessmann Server | |

Datenverbindungen mit Vitoconnect, Typ OT2

Nur in Verbindung mit Wärmeerzeugern mit Open-Therm-Schnittstelle




Abb. 2

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (A) Wärmeerzeuger mit Regelung | (H) Sichere Internetverbindung zum Viessmann Server |
| (B) Verbindungsleitung Open Therm | (K) Viessmann Server |
| (C) Vitoconnect, Typ OT2 | (L) Mobilfunknetz
oder
WLAN-Verbindung |
| (D) Verbindungsleitung Open Therm | (M) Smartphone |
| (E) Vitotrol 100, Typ OT1 | |
| (F) WLAN | |
| (G) WLAN-Router (bauseits) | |

Zuerst informieren

Bedienung über App

ViCare App

Sie können Ihre Heizungsanlage oder die ViCare Einzelraumregelung über das Internet per App fernbedienen.

Weitere Informationen: Siehe **www.vicare.info** oder im Apple App Store und Google Play Store:



ViGuide

Nur für den Fachbetrieb

Ihre Heizungsanlage kann durch Ihren Fachbetrieb fernüberwacht werden. Dafür benötigt Ihr Fachbetrieb eine Servicefreigabe.

Weitere Informationen: Siehe **www.viessmann.com/viguide** oder im Apple App Store und Google Play Store.

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Regelungen

Aktuelle Übersicht der unterstützten Regelungen:
Siehe www.viessmann.com/vitococonnect

IP-Netzwerk

Systemvoraussetzungen

- WLAN-Router mit aktiviertem WLAN. Der WLAN-Router muss durch ein ausreichend sicheres WPA2-Passwort geschützt sein. Keine unverschlüsselten Verbindungen der Vitoconnect zum WLAN-Router verwenden.
- Internetanschluss mit „Flatrate“ (zeit- und datenvolumenunabhängiger Pauschaltarif) mit hoher Verfügbarkeit, d. h. die Vitoconnect ist dauerhaft mit dem Viessmann Server verbunden.
- Dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) im Netzwerk (WLAN), **vor** Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen, gegebenenfalls einrichten.
- Routing- und Sicherheitsparameter im IP-Netzwerk (LAN) festlegen: Port 80, Port 123, Port 443 und Port 8883 für direkte ausgehende Verbindungen freigeben. **Vor** Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen, gegebenenfalls einrichten.

Hinweis

Im Betrieb stellt die Vitoconnect eine sichere Internetverbindung zum Viessmann Server her. Verbindungen der Vitoconnect mit anderen Servern sind nicht möglich.

Viessmann Account

Unabhängig vom Bediengerät ist für den Betrieb einer Vitoconnect ein gültiger Viessmann Account am Viessmann Server erforderlich. Die Registrierung hierfür erfolgt automatisch bei der Inbetriebnahme über die ViCare App.

Bediengerät für ViCare App

Die ViCare App unterstützt Endgeräte mit folgenden Betriebssystemen:

- Apple iOS
- Google Android

Hinweis

- *Kompatible Versionen: Siehe Apple App Store oder Google Play Store.*
- *Weitere Informationen: Siehe www.vicare.info*

Meldeziele

Engeräte zur Nutzung von Apps von Google Android oder Apple iOS, z. B. Smartphone oder Tablet. Empfang von Push-Nachrichten muss individuell erlaubt werden.

Nutzungsbedingungen

Alle Nutzer werden per E-Mail über Änderungen der Nutzungsbedingungen und zusätzliche Hinweise informiert.

Montageort

Vitococonnect

Montageart: Wandmontage

- Montage nur innerhalb geschlossener Gebäude
- Der Montageort muss trocken und frostfrei sein.
- Umgebungstemperaturen zwischen +5 und +40 °C gewährleisten.
- Abstand zum Wärmeerzeuger min. 0,3 m und max. 2,5 m
- Abstand zum WLAN-Router min. 0,3 m
- Schuko-Steckdose 230 V/50 Hz oder
US/CA: Steckdose 120 V/60 Hz
max. 1,5 m neben Montageort
- Internetzugang mit ausreichendem WLAN-Signal

Hinweis

Das WLAN-Signal kann durch handelsübliche WLAN-Repeater verstärkt werden.

Hinweis

- *Beachten Sie die Längen der beiliegenden Anschlussleitungen bei der Wahl des Montageorts.*
- *Wählen Sie den Abstand zwischen Vitoconnect und WLAN-Router so gering wie möglich, um eine gute WLAN-Verbindung sicherzustellen.*

Anschlussleitungen	Länge
Steckernetzteil mit Anschlussleitung	1,5 m
Verbindungsleitung Optolink oder Open Therm zum Anschluss Vitoconnect an Kesselkreisregelung	3 m

Vitotrol 100, Typ OT1

Montageart: Wandmontage

- Im Hauptwohnraum an einer Innenwand, ca. 1,5 m vom Fußboden
- Der Montageort muss trocken und frostfrei sein.
- Umgebungstemperaturen zwischen 0 und +40 °C gewährleisten.

- Nicht in unmittelbarer Nähe von Fenstern und Türen
- Nicht über Heizkörpern
- Nicht in Regalen, Nischen usw.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerät usw.)

Reichweiten

Die Reichweite von WLAN-Verbindungen kann durch Wände, Decken und Einrichtungsgegenstände reduziert werden. Die Stärke des WLAN-Signals verringert sich, der Empfang kann gestört werden.

Hinweis

Um eine gute WLAN-Verbindung sicherzustellen, empfehlen wir den Abstand zwischen Vitoconnect und WLAN-Router so gering wie möglich zu wählen.

Reduzierung der Reichweite:

- WLAN-Signale werden auf dem Weg vom Sender zum Empfänger **gedämpft**, z. B. durch Luft und beim Durchdringen von Wänden.
- WLAN-Signale werden **reflektiert** durch metallische Teile, z. B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen und metallbedampftes Wärmeschutzglas.
- WLAN-Signale werden **abgeschottet** durch Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte.
- WLAN-Signale werden durch Geräte **gestört**, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten. Abstand zu diesen Geräten **min. 2 m**:
 - Computer
 - Audio- und Videoanlagen
 - Funksignale
 - Elektronische Trafos
 - Vorschaltgeräte

Ablaufübersicht zur Montage und Inbetriebnahme

Arbeitsschritte	Verantwortlicher	Seite		
		Typ OPTO2	Typ OT2	
Montage				
1	Systemvoraussetzungen prüfen.	Fachbetrieb IT-Fachkraft	11	11
2	Leitungen einführen.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	—	15
3	Wandhalterung für Vitoconnect montieren.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	14	14
4	Wandhalterung Vitotrol 100 montieren.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	—	14
5	Vitoconnect mit Wärmeerzeuger verbinden.	Fachbetrieb	—	16
		Fachbetrieb Anlagenbetreiber	16	—
7	Vitoconnect und Vitotrol 100 verbinden.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	—	17
8	Vitoconnect in Wandhalterung einsetzen.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	17	17
9	Vitotrol 100 in Wandhalterung einsetzen.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	—	18
10	Netzanschluss Vitoconnect herstellen.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	18	18
Inbetriebnahme				
11	Netzwerkeinstellungen prüfen.	IT-Fachkraft	20	20
12	Benutzer registrieren. Heizungsanlage einrichten.	Fachbetrieb Anlagenbetreiber	21	21
13	Nur in Verbindung mit einem Energie-Management-System: Verbindung zum Energie-Management-System herstellen.	Fachbetrieb	22	22

Vitoconnect, Typ OPTO2 und Typ OT2




Abb. 3

Vitotrol 100, Typ OT1

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2

Wandhalterung montieren (Fortsetzung)




Abb. 4

Leitungen einführen

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2




Abb. 5

Montageablauf

Vitoconnect, Typ OPTO2 an Wärmeerzeuger anschließen




Abb. 6




Abb. 7

- Ⓑ Störungsanzeige
- Ⓒ Optolink-Schnittstelle
- Ⓓ Betriebsanzeige

1. Stecken Sie den USB-Stecker der Verbindungsleitung Optolink/USB in den Anschluss Ⓐ der Vitoconnect.

2. Verbinden Sie den Optolink-Stecker der Verbindungsleitung Optolink/USB mit der Optolink-Schnittstelle Ⓒ an der Regelung des Wärmeerzeugers.



Anschluss am Wärmeerzeuger

Bedienungsanleitung des Wärmeerzeugers

Vitoconnect, Typ OT2 anschließen

Vitoconnect, Typ OT2 an Wärmeerzeuger anschließen

1. Verbindungsleitung Open Therm am Wärmeerzeuger anschließen.



Montageanleitung- und Serviceanleitung
Wärmeerzeuger




Abb. 8

Vitoconnect, Typ OT2 anschließen (Fortsetzung)

Vitoconnect, Typ OT2 an Vitotrol 100 anschließen




Abb. 9

Gerät schließen und in Wandhalterung einsetzen

Vitoconnect




Abb. 10

Montage

Vitotrol 100, Typ OT1

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2




Abb. 11

Netzanschluss Vitoconnect

Die fest installierte Schuko-Steckdose für das Steckernetzteil muss sich in der Nähe des Geräts befinden und frei zugänglich sein. Bauseitige Absicherung der Steckdose: Max. 16 A (US, CA: Max. 20 A).




Abb. 12

1. Stecken Sie den Hohlstecker des Steckernetzteils in den Anschluss (A) der Vitoconnect.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil für Vitoconnect in die Steckdose.

Anzeige- und Bedienelemente




Abb. 13

- (A) Bedientaster
- (B) Reset-Taster

= Betätigungsbereich des Bedientasters (A)

-  LED zeigt den aktuellen Betriebszustand.
-  LED zeigt Zustand der Kommunikation mit dem WLAN-Server und dem Viessmann Server.
-  LED zeigt Systemfunktionen und Kommunikationsstatus zum Wärmeerzeuger (Neustart, Update, Fehler).

Anzeige- und Bedienelemente (Fortsetzung)

Bedeutung der Anzeigen

LED – Betriebszustand

Leuchtet weiß.	Erfolgreicher Verbindungsaufbau Vitoconnect zum Wärmeerzeuger und zum Viessmann Server
----------------	--

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2

Pulsiert weiß.	„Komfortbetrieb“ ist eingeschaltet.
----------------	-------------------------------------

LED – Kommunikation mit dem WLAN und dem Viessmann Server

Blinkt grün.	Verbindungsaufbau Vitoconnect zum Viessmann Server
Leuchtet grün.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitoconnect startet. <li style="padding-left: 20px;">Oder ▪ Access-Point-Modus ist aktiv.
Pulsiert gelb.	Verbindungsaufbau Vitoconnect zum WLAN-Router fehlgeschlagen: Siehe Seite 26.
Leuchtet gelb.	Keine Verbindung zum Internet: Siehe Seite 26.
Leuchtet rot.	Verbindungsaufbau Vitoconnect zum Viessmann Server fehlgeschlagen: Siehe Seite 26.

LED – Systemfunktionen und Kommunikation zum Wärmeerzeuger

Leuchtet grün.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitoconnect startet. <li style="padding-left: 20px;">Oder ▪ Eine neue Software wird installiert. <p>! Achtung Vitoconnect nicht beschädigen. Während der Installation der Software Vitoconnect nicht vom Stromnetz trennen.</p>
----------------	--

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2

Blinkt gelb.	Kommunikationsfehler zur Vitotrol 100, Typ OT1: Siehe Seite 26.
Blinkt schnell gelb.	Keine Verbindung zum Wärmeerzeuger: Siehe Seite 26.
Blinkt rot.	Vitoconnect ist bereit, um in die werkseitige Einstellung zurückgesetzt zu werden: Siehe Seite 27.
Leuchtet rot.	Fehler an der Regelung des Wärmeerzeugers: Siehe Seite 26.

LED und – Fehler Software oder Hardware

Blinken schnell rot.	Fehler Software oder Hardware: Siehe Seite 26.
----------------------	--

Hinweis

Pulsieren langsam: Die LED leuchtet 1-mal alle 4 Sekunden hell und dunkler.

Pulsieren: Die LED leuchtet 1-mal jede Sekunde hell und dunkler.

Blinken: Die LED ist 1-mal jede Sekunde an.

Blinken schnell: Die LED ist 2-mal jede Sekunde an.

Netzwerkeinstellungen prüfen

Folgende Einstellungen am WLAN-Router durch eine IT-Fachkraft prüfen, gegebenenfalls anpassen lassen:

- Dynamische IP-Adressierung muss eingestellt sein.
- Port 80, Port 123, Port 443 und Port 8883 müssen für ausgehende Verbindungen freigegeben sein.

Netzwerkeinstellungen prüfen (Fortsetzung)

- Passwort (Key) muss eine gültige Länge haben:
8 bis 63 Zeichen
- Passwort (Key) und SSID müssen gültige Zeichen haben:
 - Großbuchstaben: A bis Z
 - Kleinbuchstaben: a bis z
 - Ziffern: 0 bis 9
 - Sonderzeichen: - _! # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ ` { } ~ "

Benutzer registrieren und Heizungsanlage einrichten

1. Laden Sie die ViCare App aus dem App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese.
2. Starten Sie die ViCare App und tippen Sie auf „**Account erstellen**“.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der ViCare App.
4. Scannen Sie den QR-Code.
Oder
Geben Sie „**S/N**“ und „**ID**“ ein.
5. Richten Sie das WLAN der Vitoconnect ein: Siehe folgende Kapitel.
6. Verbinden Sie die Vitoconnect mit Ihrem Heimnetzwerk.
 - Die Vitoconnect und die ViCare App sind eingerichtet, wenn die LED  **weiß** leuchtet: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.

Hinweis

Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

- Falls die LED  **rot** leuchtet, ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen: Siehe Kapitel „Maßnahmen zur Störungsbehebung“.
- Sobald die LED  **grün** leuchtet, verbinden Sie die Vitoconnect erneut mit Ihrem Heimnetzwerk.

Hinweis

QR-Code, „S/N“ und „ID“: Siehe beiliegender Aufkleber Vitoconnect.

Android-Betriebssystem: WLAN einrichten

Automatischer Verbindungsaufbau mit WLAN
„**VITOCONNECT-<xxxx>**“.

iOS-Betriebssystem: WLAN einrichten

1. Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones auf.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN „**VITOCONNECT-<xxxx>**“.
Es folgt eine Passwortabfrage.
3. Fügen Sie das WPA2-Passwort aus der Zwischenablage ein.

Hinweis

Das WPA2-Passwort befindet sich automatisch in der Zwischenablage.

EEBUS-Verbindung zum Energie-Management-System herstellen

Mit Hilfe der EEBUS-Kommunikation wird die Verbindung der Wärmepumpe (Wärmepumpe ab Baujahr 2017, ab Softwarestand 3474) zu einem übergeordneten Energiemanagement realisiert. Mit einem Energie-Management-System werden systembezogene Funktionen, wie die Live-Energiebilanzierung, historische Energiedaten sowie Optimierungsfunktionen zur Steigerung der Energieeffizienz ermöglicht.

Die Vitoconnect ist kompatibel mit folgenden Energie-Management-Systemen:

- Viessmann Energie-Management-System
- Viessmann GridBox

Zur Kompatibilität mit weiteren Energie-Management-Systemen informieren Sie sich unter link.viessmann.com/eebus

Inbetriebnahme der Vitoconnect mit einem Energie-Management-System

Voraussetzungen zur Inbetriebnahme mit der Viessmann GridBox

- Die Viessmann GridBox muss sich im Auslieferungszustand befinden. Falls die Viessmann GridBox schon in Betrieb genommen wurde, kontaktieren Sie die Service-Hotline der Viessmann GridBox.
- Die Viessmann GridBox muss eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden sein.



Montageanleitung und Bedienungsanleitung „Viessmann GridBox“

Voraussetzungen zur Inbetriebnahme mit dem Viessmann Energie-Management-System

- Das Viessmann Gerät mit Energie-Management-System, z. B. Vitocharge VX3 muss eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden sein.
- Zuerst die Inbetriebnahme der Vitoconnect durchführen. Die Inbetriebnahme des Viessmann Geräts ist in diesem Inbetriebnahme-Ablauf enthalten.

Inbetriebnahmeablauf

1. Falls noch nicht erfolgt, nehmen Sie die Vitoconnect in Betrieb, siehe Seite 21.
2. Starten Sie auf einem mit dem Netzwerk verbundenen PC den Internetbrowser. Geben Sie die Adresse <http://vitoconnect> oder die IP-Adresse der Vitoconnect ein, z. B. „192.168.xx.xx“.

Hinweis

Falls Sie die IP-Adresse der Vitoconnect nicht kennen, rufen Sie die IP-Adresse über die Konfigurationsseite Ihres Internet-Routers ab.

3. Aus Sicherheitsgründen sind die über den Internetbrowser konfigurierbaren Dienste auf der Vitoconnect passwortgeschützt. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, um sich anzumelden.
Benutzername/User: admin
Passwort: Die letzten 8 Stellen der Herstellnummer (siehe Typenschild, erste Zeile, S/N)

Beispiel:

Herstellnummer: S/N 7637415012345678
Passwort: 12345678

Hinweis

Der Login ist für die Dauer der Browsersitzung gültig. Zum sicheren Abmelden schließen Sie Ihren Internetbrowser.

Rufen Sie die Vitoconnect Konfigurationsseite nur in einem Browser-Fenster zur gleichen Zeit auf.

4. Folgen Sie dem Link „EEBUS Management“.

Inbetriebnahme der Vitoconnect mit einem... (Fortsetzung)

5. Falls die EEBUS-Funktionalität noch nicht aktiviert wurde, erscheint nun eine Abfrage zur Aktivierung. Folgen Sie hierzu den Angaben auf der Webseite. Falls nach dem Aktivieren ein Neustart des Geräts erforderlich ist, wird dieser automatisch nach entsprechendem Hinweis durchgeführt. Wählen Sie nach dem Neustart erneut „EEBUS Management“.

6. Wählen Sie „Start discovery“.

7. Nur bei Viessmann Energie-Management-System:

Führen Sie jetzt die Inbetriebnahme des Viessmann Geräts durch (z. B. Vitocharge VX3).

 Montage- und Serviceanleitung Viessmann Gerät

8. Vergleichen Sie den unter „Discovered devices“ angezeigten Sicherheitsschlüssel „SKI“ mit dem Sicherheitsschlüssel des Energie-Management-Systems.

Den Sicherheitsschlüssel finden Sie wie folgt:

- Viessmann GridBox: Sie finden den Sicherheitsschlüssel im Screen „Systemeinrichtung“ im Inbetriebnahme-Assistenten der Viessmann GridBox.
- Viessmann Energie-Management-System: Der Sicherheitsschlüssel ist auf Ihrem Viessmann Gerät aufgedruckt (z. B. Vitocharge VX3).

Nur falls die Sicherheitsschlüssel übereinstimmen, folgen Sie den weiteren Arbeitsschritten.

Falls die Sicherheitsschlüssel nicht übereinstimmen:

- Viessmann GridBox: Wenden Sie sich an die Service-Hotline der Viessmann GridBox.
- Viessmann Energie-Management-System: Wenden Sie sich an den Viessmann Technischen Dienst.

9. Wählen Sie in der Konfigurationsseite der Vitoconnect „Add device“.

10. Nur bei Viessmann GridBox:

Zur Bestätigung der Verbindung starten Sie den Inbetriebnahme-Assistenten der Viessmann GridBox: Siehe mygridbox.viessmann.com. Bestätigen Sie die EEBUS-Kommunikation mit der Viessmann Wärmepumpe.

 **Weitere Informationen:**
Montageanleitung und Bedienungsanleitung „Viessmann GridBox“

11.  In Verbindung mit Viessmann Wärmepumpen.
Damit die Smart-Grid-Funktion einer Viessmann Wärmepumpe über EEBUS genutzt werden kann, muss die Wärmepumpe entsprechend parametrisiert werden: „Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „3“ stellen.

 Serviceanleitung „VitoTRONIC 200, Typ WO1C“

12.  In Verbindung mit Viessmann Wärmepumpen.
Damit die Wärmepumpe ausreichend Flexibilität für das Energie-Management-System bereitstellen kann, müssen die Sollwertüberhöhungen für Smart Grid entsprechend parametrisiert werden.

 Serviceanleitung „VitoTRONIC 200, Typ WO1C“, Kapitel „Parameter für Smart Grid“

Hinweis

Bei den über EEBUS zum Energie-Management-System übertragenen Energie- und Leistungsdaten der Wärmepumpe handelt es sich um berechnete Werte. Diese können von den tatsächlichen Werten sowie Werten, die mit einem Energiezähler gemessen wurden, abweichen und sind daher nicht zu Abrechnungszwecken geeignet.

EEBUS und Rundsteuer-Empfänger

Falls parallel zur EEBUS-Schnittstelle mit einem Energie-Management-System ein Rundsteuer-Empfänger genutzt werden soll, muss dieser über die Funktion „EVU-Sperre“ der Wärmepumpe auf der Rangierleiterplatte angeschlossen werden. Die Funktion „Smart Grid“ über die Rangierleiterplatte der Wärmepumpe oder die Erweiterung EA1 ist in diesem Fall nicht möglich.

 Montage- und Serviceanleitung Wärmepumpe

Raumtemperatur vorübergehend anpassen

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2

Falls Sie Ihre Räume unabhängig vom „Zeitprogramm“ und für eine begrenzte Dauer mit höherer oder geringerer Temperatur beheizen möchten, aktivieren Sie den „Komfortbetrieb“.

- Die Räume werden mit der für den „Komfortbetrieb“ eingestellten Temperatur beheizt.
- Zuerst wird das Warmwasser auf die eingestellte Warmwassertemperatur erwärmt, bevor Raumbeheizung erfolgt.

Komfortbetrieb einstellen

Drücken Sie den Bedientaster **(A)** für ca. 1 Sekunde, allerdings nicht länger als 5 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.

LED **(H)** pulsiert weiß:

Der „Komfortbetrieb“ ist eingeschaltet.

Komfortbetrieb beenden

Über Vitoconnect oder Vitotrol

Sie haben 4 Möglichkeiten den „Komfortbetrieb“ zu beenden:

- Drücken Sie erneut kurz den Bedientaster **(A)** für ca. 1 Sekunde, allerdings nicht länger als 5 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.
Oder
- Der „Komfortbetrieb“ endet automatisch beim Ändern des Raumtemperatur-Sollwerts über die Vitotrol 100, Typ OT1.
Oder
- Der „Komfortbetrieb“ endet automatisch beim Neustart der Vitoconnect.
Oder
- Der „Komfortbetrieb“ endet automatisch nach 24 Stunden (Auslieferungszustand).

Über ViCare App

Sie haben 2 Möglichkeiten, den „Komfortbetrieb“ über die ViCare App zu beenden:

- Tippen Sie auf „Manuell“ „BEENDEN“.
Oder
- Der „Komfortbetrieb“ endet automatisch beim Umschalten des Betriebsprogramms über die ViCare App.

Access-Point-Modus

Aktivieren Sie den Access-Point-Modus des Geräts, um online rechtliche Informationen wie z. B. Open-Source-Lizenzen aufrufen zu können oder Einstellungen des WLAN-Routers vorzunehmen.

Aktivieren Sie den Access-Point-Modus, z. B. nach dem Austausch des WLAN-Routers.

Access-Point-Modus aktivieren

Drücken Sie den Bedientaster **(A)** länger als 5 Sekunden, allerdings nicht länger als 30 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.

LED **(G)** leuchtet grün:

Access-Point-Modus ist aktiv.

Access-Point-Modus deaktivieren

1. Der Access-Point-Modus wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert.
Oder

Access-Point-Modus (Fortsetzung)

- Drücken Sie erneut den Bedientaster **A** länger als 5 Sekunden, allerdings nicht länger als 30 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.
LED **(o)** leuchtet nicht mehr grün.
Access-Point-Modus ist deaktiviert.

Hinweis

Bei der Erstinbetriebnahme wird der Access-Point-Modus automatisch aktiviert, sobald Sie das Steckernetzteil einstecken.

Der Access-Point-Modus bleibt solange aktiv, bis die Inbetriebnahme der Vitoconnect abgeschlossen ist. Sie müssen den Access-Point-Modus **nicht** manuell deaktivieren.

Lizenzen abfragen

Dieses Produkt enthält Fremdsoftware und/oder Open-Source-Software. Sie sind unter Einhaltung der jeweiligen Lizenzbedingungen zur Nutzung dieser Fremdsoftware berechtigt.

Open-Source-Lizenzen aufrufen

- Aktivieren Sie den Access-Point-Modus der Vitoconnect: Siehe Seite 24.
- Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones oder Ihres PCs auf.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren PC mit dem WLAN „**Viessmann-<xxxx>**“.
Es folgt eine Passwortabfrage.
- Geben Sie das WPA2-Passwort ein.
- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Internetbrowser **https://vitoconnect.gateway** oder **http://192.168.1.1**
- Folgen Sie dem Link „**Open Source Components Licenses**“.

Hinweis

Das WPA2-Passwort befindet sich auf dem beiliegenden Aufkleber.

Maßnahmen zur Störungsbehebung

Internetverbindung unterbrochen

Falls die Internetverbindung unterbrochen wird, können Sie keine Einstellungen mehr über die **ViCare App** vornehmen.

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OT2

- Die zuvor eingestellten Zeitprogramme für Raumbeheizung und Warmwasserbereitung sind aktiv.
- Sie können den Raumtemperatur-Sollwert über die Vitotrol 100, Typ OT1 ändern.
- Sie können den „Komfortbetrieb“ über die Vitoconnect einschalten: Siehe Seite 24.

Nur in Verbindung mit Vitoconnect, Typ OPTO2

- Sie können alle Einstellungen an der Regelung des Wärmeerzeugers ändern.



Bedienungsanleitung Wärmeerzeuger

Störungsanzeige an der Vitoconnect

Störungen an der Vitoconnect werden durch verschiedene LED-Anzeigen signalisiert: Siehe Seite 19.

Störungen mit LED (☉)	Art der Störung und Maßnahmen
Pulsiert gelb.	Verbindungsaufbau Vitoconnect zum WLAN-Router fehlgeschlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen Sie das Passwort bei der WLAN-Inbetriebnahme. ▪ Prüfen Sie die Verbindung zum WLAN-Router. ▪ Starten Sie die Vitoconnect neu: Siehe Seite 27.
Leuchtet gelb. Oder Leuchtet rot.	Keine Verbindung zum Internet oder Keine Verbindung zum Viessmann Server <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine WLAN-Verbindung <ul style="list-style-type: none"> – Prüfen Sie die Netzwerkeinstellung bei der WLAN-Inbetriebnahme. – Prüfen Sie das Passwort bei der WLAN-Inbetriebnahme. ▪ WLAN-Signalstärke zu gering <ul style="list-style-type: none"> – Ändern Sie den Montageort der Vitoconnect: Siehe Seite 11. ▪ WLAN-Verbindung besteht aber keine Internetverbindung. <ul style="list-style-type: none"> – Prüfen Sie die Internetverbindung mit anderem Teilnehmer, z. B. Laptop. Falls auch mit anderen Teilnehmern keine Internetverbindung möglich ist, lassen Sie die Netzwerkeinstellungen von einer IT-Fachkraft prüfen. ▪ Starten Sie die Vitoconnect neu: Siehe Seite 27.
Blinkt schnell rot.	Fehler Software oder Hardware <ul style="list-style-type: none"> ▪ Starten Sie die Vitoconnect neu: Siehe Seite 27. ▪ Tauschen Sie gegebenenfalls die Vitoconnect aus.

Maßnahmen zur Störungsbehebung (Fortsetzung)

Störungen mit LED 	Art der Störung und Maßnahmen
Blinkt gelb.	Kommunikationsfehler zur Vitotrol 100, Typ OT1 <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Verbindungsleitung Open Therm zur Vitotrol 100, Typ OT1: Siehe Seite 17. Starten Sie die Vitoconnect neu: Siehe Seite 27.
Blinkt schnell gelb.	Keine Verbindung zum Wärmeerzeuger <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Steckverbindungen (Optolink, USB). Prüfen Sie die Verbindungsleitungen (Open Therm, Optolink). Starten Sie die Vitoconnect neu: Siehe Seite 27.
Blinkt schnell rot.	Fehler Software oder Hardware <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie die Vitoconnect neu: Siehe Seite 27. Tauschen Sie gegebenenfalls die Vitoconnect aus.
Leuchtet rot.	Störung an der Regelung des Wärmeerzeugers <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie die Meldung in der ViCare App.  Störungsbehebung: <ul style="list-style-type: none">  Montage- und Serviceanleitung des Wärmeerzeugers
Störungen ohne LED-Anzeige	Maßnahmen
Alle Anzeigen an der Vitoconnect sind aus.	Prüfen Sie den Netzanschluss und das Steckernetzteil der Vitoconnect.

Vitoconnect neu starten

Nach einer Störungsbehebung benötigt die Vitoconnect einen Neustart.

Drücken Sie gleichzeitig den Reset-Taster  und den Bedientaster  für ca. 15 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.

- LED  und  leuchten grün: Der Startvorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.
- LED  leuchtet weiß: Die Vitoconnect ist betriebsbereit.

Werkseitige Einstellung wiederherstellen

Sie können alle geänderten Werte in die werkseitige Einstellung zurücksetzen.

- Drücken Sie den Reset-Taster  min. 30 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.
LED  blinkt rot.
- Drücken Sie erneut kurz den Reset-Taster  innerhalb von 5 Sekunden.
LED  leuchtet nicht mehr.
Die Vitoconnect startet neu.

WLAN einrichten nach Austausch des Routers

- Aktivieren Sie den Access-Point-Modus der Vitoconnect: Siehe Seite 24.
- Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones auf.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN „VITOCONNECT-**<xxxx>**“.

WLAN einrichten nach Austausch des Routers (Fortsetzung)

4. Geben Sie das WPA2-Passwort ein.

Hinweis

Das WPA2-Passwort befindet sich auf dem beiliegenden Aufkleber.

5. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Internetbrowser **https://vitoconnect.gateway** oder **http://192.168.1.1**

6. Wählen Sie auf der Startseite „**Select Router**“.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite.

8. Der Access-Point-Modus wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert.

Oder

Deaktivieren Sie den Access-Point-Modus der Vitoconnect manuell: Siehe Seite 24.

Software-Update

Falls ein neues Software-Update zur Verfügung steht, wird dieses automatisch heruntergeladen. LED  leuchtet während des Updates grün. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Nach erfolgreich abgeschlossenem Update startet die Vitoconnect neu.

Hinweis

Bei der Erstinbetriebnahme wird die Software der Vitoconnect automatisch aktualisiert, sobald die Vitoconnect mit dem Internet verbunden ist.

Wartung

Die Vitoconnect ist wartungsfrei.

Reinigung

Die Geräteoberflächen können Sie mit einem Mikrofasertuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Vitoconnect, Typ OPTO2 und OT2

Nennspannung	12 V $\overline{=}$
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
WLAN-Verschlüsselung	Unverschlüsselt oder WPA2
Frequenzband	2400,0 bis 2483,5 MHz
Max. Sendeleistung	0,1 W (e.i.r.p.)
Internetprotokoll	IPv4
IP-Zuweisung	DHCP
Nennstrom	0,5 A
Leistungsaufnahme	5,5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20D gemäß EN 60529 gewährleisten.
Zulässige Umgebungstemperatur	
▪ Betrieb	5 bis +40 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umgebungsbedingungen)
▪ Lagerung und Transport	-20 bis +60 °C

Steckernetzteil

Nennspannung	100 bis 240 V \sim
Nennfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	12 V $\overline{=}$
Ausgangsstrom	1 A
Schutzklasse	II
Zulässige Umgebungstemperatur	
▪ Betrieb	5 bis +40 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umgebungsbedingungen)
▪ Lagerung und Transport	-20 bis +60 °C

Vitotrol 100, Typ OT1

Spannungsversorgung	Über Verbindungsleitung Open Therm
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	
▪ Betrieb	0 bis +40 °C Bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 % Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umgebungsbedingungen)
▪ Lagerung und Transport	-20 bis +55 °C

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe Ihrer Heizungsanlage gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte sprechen Sie wegen der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altanlage Ihren Fachbetrieb an.

DE: Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden.


AT: Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle ASZ (Altstoff Sammelzentrum) entsorgt werden.

RoHS
compliant
2011 / 65 / EU

Stichwortverzeichnis

A			
Access-Point-Modus.....	24	In Wandhalterung einsetzen	
– Aktivieren.....	24	– Vitoconnect.....	17
– Deaktivieren.....	24	– Vitotrol 100.....	18
Allgemeine Verkaufsbedingungen.....	6	IP-Adresse.....	20
Anlage einrichten.....	21	IP-Adressierung.....	11
Anlage einrichten.....	13	K	
Anzeigeelemente.....	19	Komfortbetrieb beenden.....	24
App.....	10	Komfortbetrieb einstellen.....	24
Aufstellung.....	13	Komfortfunktion	24
Austausch des Routers.....	27	L	
B		Leitungseinführung.....	15
Bedienelemente.....	19	Lizenzen aufrufen.....	25
Bediengerät		M	
– Für ViCare App.....	11	Maßnahmen zur Störungsbehebung.....	26
Bedienung.....	10	Montageort	
Benutzerkonto.....	11	– Vitoconnect.....	11
Benutzer registrieren.....	13, 21	– Vitotrol 100, Typ OT1.....	12
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	8	Montage Wandhalterung	
Betriebssicherheit.....	6	– Vitoconnect.....	14
Betriebssystem.....	11	– Vitotrol 100, Typ OT1.....	14
D		N	
Datenverbindungen		Netzanschluss	
– Mit Vitoconnect, Typ OPTO2.....	9	– Vitoconnect, Typ OPTO2.....	18
– Mit Vitoconnect, Typ OT2.....	9	– Vitoconnect, Typ OT2.....	18
DHCP.....	11	Netzbetreiber.....	6
DSL-Router.....	20	Netzwerk.....	10
Dynamische IP-Adressierung.....	11	Netzwerkeinstellungen.....	20
E		Neustart Vitoconnect.....	27
Elektrischer Anschluss		O	
– Vitoconnect, Typ OPTO2 an Wärmeerzeuger.....	16	Open-Source-Lizenzen aufrufen.....	25
– Vitoconnect, Typ OT2 an Vitotrol 100.....	17	P	
– Vitoconnect, Typ OT2 an Wärmeerzeuger.....	16	Passwort.....	25, 28
E-Mail.....	6	Port 123.....	11, 20
Endgeräte		Port 443.....	11, 20
– Betriebssystem.....	11	Port 80.....	11, 20
F		Port 8883.....	11, 20
Fachkraft Kennzeichnung.....	7	Produktinformation.....	8
Fernbedienen.....	10	R	
Fernüberwachen.....	10	Rechtliche Informationen.....	25
Frostschutz.....	6	Rechtliche Informationen aufrufen.....	25
Funktionsstörung.....	26	Reichweite WLAN-Verbindungen.....	12
G		Reinigung.....	29
Grundeinstellung.....	27	Reset.....	27
H		S	
Haftung.....	6	Sicherheitsparameter.....	11
Heizungsanlage einrichten.....	13, 21	Software-Update.....	29
I		Störungsanzeige.....	26
Inbetriebnahme.....	19, 21	Störungsbehebung.....	26
Information.....	8	Systemvoraussetzungen.....	11
Internetverbindung unterbrochen.....	26	– IP-Netzwerk.....	11
Internetzugang.....	6		

T			
Technische Daten			
– Steckernetzteil.....	30	Viessmann Account.....	11
– Vitoconnect.....	30	ViGuide.....	10
– Vitotrol 100, Typ OT1.....	30	Vitotrol 100, Typ OT1 schließen.....	18
		Voraussetzungen.....	6
U		W	
Umgebungstemperatur		Wandhalterung montieren	
– Vitoconnect.....	11	– Vitoconnect.....	14
– Vitotrol 100, Typ OT1.....	12	– Vitotrol 100, Typ OT1.....	14
Unterstützte Regelungen.....	11	Wartung.....	29
Update.....	29	Werkseitige Einstellung wiederherstellen.....	27
V		WLAN einrichten	
Verbindung herstellen		– Android-Betriebssystem Erstinbetriebnahme.....	21
– WLAN Android-Betriebssystem.....	21	– iOS-Betriebssystem Erstinbetriebnahme.....	21
– WLAN iOS-Betriebssystem.....	21	– Nach Austausch des WLAN-Routers.....	27
Verkaufsbedingungen.....	6	WLAN-Router.....	11
ViCare App.....	10	WLAN-Verbindungen Reichweite.....	12
		WPA2-Passwort.....	25, 28



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at



Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de