

Zeit	Sekundärpumpe	Ventilatoren	Verdichterleistung	Expansionsventil	Lufteintritt	Verdampfungstemperatur	Diff	Sauggasüberhitzung
00:00:00	0%	0%	0%	0%	6,7 °C	7,5 °C	0,8 K	
00:00:24	100%	25%	0%	0%	6,7 °C	7,4 °C	0,7 K	
00:02:24	99%	69%	0%	0%	6,7 °C	7,4 °C	0,7 K	
00:02:34	98%	72%	13%	0%	6,7 °C	7,4 °C	0,7 K	
00:02:46	98%	74%	23%	0%	6,7 °C	5,8 °C	-0,9 K	
00:02:56	97%	78%	34%	0%	6,7 °C	5,8 °C	-0,9 K	
00:03:08	97%	86%	54%	31%	6,7 °C	-0,7 °C	-7,4 K	
00:03:19	96%	87%	55%	31%	6,7 °C	-1,2 °C	-7,9 K	
00:03:30	96%	87%	54%	31%	6,7 °C	-1,7 °C	-8,4 K	
00:03:40	96%	88%	54%	31%	6,7 °C	-1,6 °C	-8,3 K	
00:03:52	96%	88%	54%	31%	6,7 °C	-1,3 °C	-8,0 K	
00:04:00	96%	88%	54%	26%	6,7 °C	-1,3 °C	-8,0 K	0,6 K
00:04:13	96%	89%	54%	24%	6,7 °C	-1,6 °C	-8,3 K	0,4 K
00:04:24	96%	90%	55%	23%	6,6 °C	-2,1 °C	-8,7 K	1,0 K
00:04:35	96%	91%	54%	22%	6,6 °C	-2,8 °C	-9,4 K	2,7 K
00:04:47	96%	92%	55%	23%	6,6 °C	-3,3 °C	-9,9 K	4,7 K
00:04:57	96%	92%	54%	23%	6,6 °C	-3,4 °C	-10,0 K	5,9 K
00:05:09	96%	93%	54%	24%	6,6 °C	-3,7 °C	-10,3 K	7,0 K
00:05:19	96%	94%	52%	24%	6,6 °C	-3,3 °C	-9,9 K	7,7 K
00:05:31	96%	95%	51%	24%	6,6 °C	-3,0 °C	-9,6 K	7,7 K
00:05:42	95%	95%	50%	23%	6,6 °C	-2,8 °C	-9,4 K	7,8 K
00:05:52	95%	95%	49%	23%	6,6 °C	-2,7 °C	-9,3 K	7,9 K
00:06:02	95%	96%	48%	23%	6,6 °C	-2,5 °C	-9,1 K	7,9 K
00:06:15	95%	96%	48%	23%	6,6 °C	-2,3 °C	-8,9 K	7,8 K
00:06:26	95%	97%	47%	23%	6,6 °C	-2,2 °C	-8,8 K	7,7 K
00:06:36	95%	97%	47%	23%	6,6 °C	-2,0 °C	-8,6 K	7,6 K
00:06:47	94%	98%	47%	23%	6,6 °C	-1,9 °C	-8,5 K	7,5 K
00:06:58	94%	98%	46%	23%	6,6 °C	-1,8 °C	-8,4 K	7,4 K
00:07:09	94%	99%	46%	23%	6,6 °C	-1,6 °C	-8,2 K	7,2 K
00:07:32	94%	100%	46%	23%	6,5 °C	-1,4 °C	-7,9 K	6,8 K
00:07:43	94%	100%	46%	23%	6,5 °C	-1,2 °C	-7,7 K	6,6 K
00:07:54	94%	100%	45%	23%	6,6 °C	-1,1 °C	-7,7 K	6,4 K
00:08:05	93%	100%	45%	23%	6,6 °C	-1,0 °C	-7,6 K	6,2 K
00:08:16	93%	100%	45%	23%	6,6 °C	-0,9 °C	-7,5 K	6,0 K
00:08:26	93%	100%	44%	23%	6,5 °C	-0,7 °C	-7,2 K	5,7 K
00:08:38	93%	100%	44%	23%	6,6 °C	-0,5 °C	-7,1 K	5,4 K
00:08:48	93%	100%	43%	23%	6,6 °C	-0,3 °C	-6,9 K	5,2 K
00:09:10	93%	100%	42%	22%	6,6 °C	-0,1 °C	-6,7 K	4,5 K
00:09:22	92%	100%	42%	22%	6,4 °C	0,1 °C	-6,3 K	4,0 K
00:09:32	92%	100%	41%	21%	6,4 °C	0,1 °C	-6,3 K	3,6 K
00:09:43	92%	100%	40%	21%	6,4 °C	0,2 °C	-6,2 K	3,3 K
00:09:55	92%	100%	39%	20%	6,3 °C	0,3 °C	-6,0 K	2,6 K
00:10:16	92%	100%	38%	19%	6,4 °C	0,3 °C	-6,1 K	2,5 K
00:10:39	91%	100%	37%	19%	6,2 °C	0,2 °C	-6,0 K	2,6 K
00:10:49	91%	100%	37%	19%	6,3 °C	0,3 °C	-6,0 K	2,8 K
00:11:00	91%	100%	37%	18%	6,3 °C	0,3 °C	-6,0 K	2,9 K