



Hinweise:

- Dieses Schema ist ein grundsätzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen.
- Die fachliche Planung vor Ort wird dadurch nicht ersetzt.
- Projektbezogene Dimensionierung des Heizwasser-Pufferspeichers notwendig.
- Weitere Varianten der Trinkwassererwärmung mit Vitotrans 353, siehe "Beiblätter Frischwassermodule" im Viessmann Schemenbrowser.
- Hinweise zur Gewährleistung des Min. Leitungs-Øs, Mindestvolumens und Mindestvolumenstroms der Wärmepumpenanlage siehe Beiblatt PS4802011 im Viessmann Schemenbrowser, sowie entsprechende Planungsunterlagen.

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| VIESMANN | | PreSales Support Deutschland | | Molletab | |
| Projekt | | Vitocell 100-E // F/W // Kaminofen | | ohne | |
| Plan-Inhalt | | | | Datum Name | |
| Z.-Nr. | | PS4802011_01 | | bearbeitet 29.08.18 PS16 | |
| | | Seite 1/1 | | geprüft 29.08.18 PS03 | |