

Servicebericht

FOEC/16.95.2019

Vessmann Deutschland GmbH Vessmannstr. 1 35107 Alenroth (Eber)

Auftrag:	000200520265	Ständig Anlagenausfall				
Planergruppe:	TDE / 0598	Service TD DE				
Equipment:	30199213	Grundg. Vitoladens 333-F J3SA 18kW				
Herstellernummer:	7560860501157100					
Rechnungsempfänger						
Vorgang	Startdatum	Enddatum	Leistung			
0010 Servicezeit Techniker DE	16.05.2019	16.05.2019	3.05 H			
Material	Bezeichnung	Menge	EH	Werk/Lg.o.t	Termin	
7840806	Deckel Mischeinrichtung	0012	1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7839971	Zünderblock	0013	1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7855058	Dralleinrichtung 15/22kW	0016	1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7839481	Düse 0,32 Gph 80° H V	0024	1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7836723	Flammrohr 1,0 BC3 18/27kW	0015	1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7858539	Spule T85 plus	0007	1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7862481	Codierstecker 24E2:0102		1	ST	0598 / 2904	16.05.2019
7028333	Pauschale Kleinteile und Entsorgung		1	ST	/	16.05.2019
7028339	Messkofferpauschale Abgas/Solar/Wasser		1	ST	/	16.05.2019