Bild 9: FA-Fehlerhist. (12.11.2019, 16:13:18)

```
 1:   0  >Di, 12.11.2019, 16:00<
 2:   6  >Di, 12.11.2019, 16:00<  TW-Übertemperatur
 3:   0  >Di, 12.11.2019, 16:00<
 4: 132  >Di, 12.11.2019, 15:59<  Keine Flammbildung innerhalb der Sicherheitszeit
 5:   0  >Di, 12.11.2019, 15:59<
 6:   6  >Di, 12.11.2019, 15:59<  TW-Übertemperatur
 7: 132  >Di, 12.11.2019, 15:58<  Keine Flammbildung innerhalb der Sicherheitszeit
 8:   0  >Di, 12.11.2019, 15:57<
 9:   6  >Di, 12.11.2019, 15:57<  TW-Übertemperatur
10: 133  >Di, 12.11.2019, 14:50<  Flammausfall im Betrieb
11:   0  >Di, 12.11.2019, 14:15<
12:   6  >Di, 12.11.2019, 14:15<  TW-Übertemperatur
13:   0  >Di, 12.11.2019, 14:15<
14: 133  >Di, 12.11.2019, 13:59<  Flammausfall im Betrieb
15:   0  >Di, 12.11.2019, 13:24<
16:   6  >Di, 12.11.2019, 13:24<  TW-Übertemperatur
17: 133  >Di, 12.11.2019, 12:34<  Flammausfall im Betrieb
18:   0  >Di, 12.11.2019, 11:53<
19:   6  >Di, 12.11.2019, 11:53<  TW-Übertemperatur
20: 133  >Di, 12.11.2019, 09:52<  Flammausfall im Betrieb

Akt. Zeit  :  16:12:51, 12.11.2019, Di
Akt. Fehler:   0
```