Messwerte		Meldungen		Solar							
Tkol	24,5 °C	zurück		zurück							
Tspu	25,5 °C	Fehlermeldungen		**Einstellwerte**		**Bilanzwerte**		**Optionen**		**Experte**	
Uhrzeit	13:01	SW-Version	1.04	zurück		zurück		zurück		zurück	
Relais 1	0 %	HW-Version	1.00	T sp max	95 °C	Kol max	166,2 °C	System	1	T kol min	10 °C
Relais 2	0 %			ΔT ein	9,5 K	Sp max	95,2 °C	Bypass	nein	ΔT Sp max	2,0 K
Relais 3	0 %			ΔT aus	5,0 K	Relais 1	16481 h	Ext. -WT	Nein	Hz-unterdr.	Sp 1
Relais 4	0 %			ΔT sol 1	10,0 K	Relais 2	0 h	Kühlfkt	Nein	**Regelung (Solar)**	
Relais 5	Aus			T Kol Notab	150 °C	Relais 3	97 h	Kol-Intervall	Nein	zurück	
Relais 6	Aus					Relais 4	0 h	Kol.-Kühlfkt	Nein	Typ	Anstieg
Relais 7	Aus					Relais 5	8212 h	Rücklaufkühlfkt.	Nein	Anstieg	2 K
Sensor 1	23,1 !C					Relais 6	41043 h	Frotschutz	Nein		
Sensor 2	25,6 °C					Relais 7	6275 h	Zieltemp.	Nein		
Sensor 3	25,0 °C					Betriebstage	5058	Par. Relais	Nein		
Sensor 4	8888,8 °C							SZ-Bypass	Nein		
Sensor 5	34,6 °C							Heizunter.	Ja		
Sensor 6	37,0 °C										
Sensor 7	16,4 °C										
Sensor 8	8888,8 °C										
Sensor 9	8888,8 °C										
Sensor 10	8888,8 °C										
Sensor 11	8888,8 °C										
Sensor 12	45,1 °C										
Intens.	0 W/ /qm										

Anlage						WMZ		Manuellbetrieb		Bedienercode		Experte				
zurück						zurück		zurück		Anlagenbetreiber	000	zurück				
Einstellwerte		**Optionen**		**Experte**		**Optionen**		Alle Relais	Auto	Fachkraft	200	ΔT zu hoch	ja			
zurück		zurück		zurück		WMZ 1	Nein	Relais 1	Auto			Nachtumw.	ja			
Uhrzeit	13:01	Zusatzfkt	Nein	Sen-Th 1	3	WMZ 2	Nein	Relais 2	Auto			Melderelais	nein			
Th 1 ein	90,0 °C	Thermost. 1	Ja	Sen 1-ΔT6 Fkt	5			Relais 3	Auto			**Sensoren**		**Relais**		**Sprache**
Th 1 aus	85,0 °C	Thermost. 2	Nein	Sen 2-ΔT6 Fkt	6			Relais 4	Auto			zurück		Min-Drehz. 1	30%	Deutsch
ΔT6 ein	10,0 K	ΔT-Fkt 5	Nein					Relais 5	Auto			Solarzellentyp	E	Min-Drehz. 2	30%	
ΔT6 aus	4,5 K	Schaltuhr 1	Nein					Relais 6	Auto			Solarzellenabgl.	Ja	Min-Drehz. 3	30%	
		Thermost. 3	Nein					Relais 7	Auto			SZ-Offset	2011	Min-Drehz. 4	30%	
		Thermost. 4	Nein									Sensor 1	0,0 K			
		ΔT-Fkt 6	Ja									Sensor 2	0,0 K			
		Schaltuhr 2	Nein									Sensor 3	0,0 K			
		Thermost. 5	Nein									Sensor 4	0,0 K			
		Thermost. 6	Nein									Sensor 5	0,0 K			
		ΔT-Fkt 7	Nein									Sensor 6	0,0 K			
		Schaltuhr 3	Nein									Sensor 7	0,0 K			
												Sensor 8	0,0 K			
												Sensor 9	0,0 K			
												Sensor 10	0,0 K			
												Sensor 11	0,0 K			
												Sensor 12	0,0 K			